



Achtung!
Kurzschlussbrücken
bei Reihenklemmen
nur Schiebetechnik
verwenden!

Achtung!
Verdrahtungsquerschnitte und Farben
Strom: 6mm², schwarz
Spannung: 2.5mm², schwarz
Steuerung: 1.5mm², schwarz
Nullleiter: blau

- Legende:
- (1) Wandlerzähler EBZD
 - (2) Rundsteuerempfänger
 - (3) Klemmleiste Messung
 - (4) Stromwandler
 - (5) Überspannungsschutz
 - (6) Überstromsicherung 6A für Wandlermessung
 - (7) RJ45 Buchse
 - (8) Spannungsversorgung APZ (mit Stecker)
 - (9) Spannungsversorgung Gateway (mit Stecker)
 - (10) Steuerleitung 7x1,5mm²

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

vorherige Seite: 8							Kunde		Projektbeschreibung		Blattbeschreibung		nächste Seite:		
Zustand	Aenderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name	Stadtwerke Mühlacker	Schaltbild	1kV Wandlermessung mit	Proj.-Nr.:	Anlage:				
				Bearb.	05.01.2022	Dangel	Danziger Straße 17	Zählerplatz	Fernaulesung und	22_01_05_TAB Zählerplätze SWM	Ort:				
				Gepr.			75417 Mühlacker		Zähler EBZD	Standort	Zeichn.-Nr.:		Blatt: 9		
				Norm			Urspr.	Ers.f	Ers.d				von 9		